

經濟部標準檢驗局

地址：台北市濟南路1段4號 電話：(02)23431700(代表號) 電話傳真：(02)23921441

試驗報告



申請號碼：90309001948
受理日期：89年03月21日
簽發日期：89年04月13日

申請者：毅鑫實業股份有限公司
地址：桃園縣334八德市高城一街二十一巷16號2樓

測試類別：委託試驗

品名：鋁合金製窗

規格：(空白)

型號：(空白)

上項產品經本局 第六組 試驗，結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對受測樣品負責。

本報告含附頁共 2 頁，不得自行更改或摘錄使用。

第六組組長
王正輝

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗紀錄表

申請號碼：90309001948

頁次：共 1 頁，第 1 頁

申請者：毅鑫實業股份有限公司

品名：鋁合金製窗

規格：(空白)

受理日期：89年03月21日

型號：(空白)

完成日期： 年 月 日

副本

試 驗 項 目	試 驗 結 果
強度試驗〔風壓強度 $360\text{kgf}/\text{m}^2$ 〕 窗扇之疊合料之最大撓度 除壓後檢查 水密性試驗〔壓力差 $50\text{kgf}/\text{m}^2$ 〕 氣密性試驗	1.91mm 各部位無妨礙機能之殘留變形 保持10分鐘內側表面無滲水框外無溢水， 下框積水深度9mm（下框左側有規律性冒 泡現象） 符合2等級

試驗說明：

1. 測試期間：89年3月28日
2. 環境條件：環境溫度 25°C ；環境濕度65%
3. 送樣數量：1件
4. 試驗方法：依 CNS 3092 A2044 試驗。
5. 試驗地點：正新鋁業股份有限公司，本次試驗係借用該公司設備。
6. 下列引號內之文字，係依委託者之要求，照申請資料加註：
「工程名稱：台北市蘭州國中鋁窗風雨試驗」。